



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Brandov Chromatograf Import 20

za měsíc: říjen
rok: 2014

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	96,685
etan	[mol%]	2,254
propan	[mol%]	0,200
iso-butan	[mol%]	0,046
n-butan	[mol%]	0,028
iso-pentan	[mol%]	0,005
n-pentan	[mol%]	0,003
C6+	[mol%]	0,014
CO2	[mol%]	0,273
N2	[mol%]	0,492
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,574
hustota	[kg/m3]	0,703
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,060

vyhotovil (datum, jméno)

3.11.2014

zodpovídá

J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE