



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany

za měsíc: **listopad**

rok: **2014**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	97,261
etan	[mol%]	1,578
propan	[mol%]	0,265
iso-butan	[mol%]	0,047
n-butan	[mol%]	0,038
iso-pentan	[mol%]	0,006
n-pentan	[mol%]	0,004
C6+	[mol%]	0,005
CO2	[mol%]	0,130
N2	[mol%]	0,665
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,571
hustota	[kg/m3]	0,699
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,04
rosný bod	[°C]	< -18
rosný bod při 3,92MPa	[°C]	< -18

vyhotovil (datum, jméno)

zodpovídá

Převzato ze stránek RWE

1.12.2014

J. Ryzáková