



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany

za měsíc: **březen**

rok: **2015**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	97,115
etan	[mol%]	1,644
propan	[mol%]	0,292
iso-butan	[mol%]	0,050
n-butan	[mol%]	0,041
iso-pentan	[mol%]	0,007
n-pentan	[mol%]	0,005
C6+	[mol%]	0,017
CO2	[mol%]	0,127
N2	[mol%]	0,703
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,572
hustota	[kg/m3]	0,701
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,04
rosný bod	[°C]	< -18
rosný bod při 3,92MPa	[°C]	< -18

vyhotovil (datum, jméno)

zodpovídá

Převzato ze stránek RWE

1.4.2015

J. Ryzáková