



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

## PROTOKOL

**průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany**

za měsíc: **červen**

rok: **2015**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

<b>metan</b>	[mol%]	<b>95,252</b>
<b>etan</b>	[mol%]	<b>2,700</b>
<b>propan</b>	[mol%]	<b>0,503</b>
<b>iso-butan</b>	[mol%]	<b>0,087</b>
<b>n-butan</b>	[mol%]	<b>0,075</b>
<b>iso-pentan</b>	[mol%]	<b>0,014</b>
<b>n-pentan</b>	[mol%]	<b>0,009</b>
<b>C6+</b>	[mol%]	<b>0,013</b>
<b>CO2</b>	[mol%]	<b>0,423</b>
<b>N2</b>	[mol%]	<b>0,926</b>
<b>celk. síra</b>	[mg/m3]	<b>&lt; 1</b>
<b>hutnota</b>		<b>0,584</b>
<b>hustota</b>	[kg/m3]	<b>0,716</b>
<b>Wobbeho index</b>	[kWh/m3]	<b>14,00</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>rosný bod při 3,92MPa</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>

vyhotovil (datum, jméno)

zodpovídá

Převzato ze stránek RWE

1.7.2015

J. Ryzáková