



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany

za měsíc: **srpen**

rok: **2015**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	95,506
etan	[mol%]	2,562
propan	[mol%]	0,502
iso-butan	[mol%]	0,085
n-butan	[mol%]	0,075
iso-pentan	[mol%]	0,014
n-pentan	[mol%]	0,010
C6+	[mol%]	0,013
CO2	[mol%]	0,355
N2	[mol%]	0,878
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,582
hustota	[kg/m3]	0,713
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,02
rosný bod	[°C]	< -18
rosný bod při 3,92MPa	[°C]	< -18

vyhotovil (datum, jméno)

zodpovídá

Převzato ze stránek RWE

1.9.2015

J. Ryzáková