



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany

za měsíc: **září**
rok: **2015**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	96,481
etan	[mol%]	2,130
propan	[mol%]	0,430
iso-butan	[mol%]	0,074
n-butan	[mol%]	0,065
iso-pentan	[mol%]	0,011
n-pentan	[mol%]	0,008
C6+	[mol%]	0,009
CO2	[mol%]	0,153
N2	[mol%]	0,641
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,576
hustota	[kg/m3]	0,706
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,08
rosný bod	[°C]	< -18
rosný bod při 3,92MPa	[°C]	< -18

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá

1.10.2015
J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE