



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

## PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Třanovice 1 Měření 2

za měsíc: **srpen**  
rok: **2016**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

<b>metan</b>	[mol%]	<b>96,265</b>
<b>etan</b>	[mol%]	<b>2,495</b>
<b>propan</b>	[mol%]	<b>0,303</b>
<b>iso-butan</b>	[mol%]	<b>0,065</b>
<b>n-butan</b>	[mol%]	<b>0,050</b>
<b>iso-pentan</b>	[mol%]	<b>0,011</b>
<b>n-pentan</b>	[mol%]	<b>0,007</b>
<b>C6+</b>	[mol%]	<b>0,014</b>
<b>CO2</b>	[mol%]	<b>0,303</b>
<b>N2</b>	[mol%]	<b>0,487</b>
<b>kyslík</b>	[ppm]	
<b>celk. síra</b>	[mg/m3]	<b>&lt; 1</b>
<b>hutnota</b>		<b>0,5772</b>
<b>hustota</b>	[kg/m3]	<b>0,7073</b>
<b>Wobbeho index</b>	[kWh/m3]	<b>14,078</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>při 3.92MPa</b>		
<b>HCDP 27 Bar</b>	[°C]	<b>-10,1</b>

vyhotovil (datum, jméno)  
zodpovídá

1.9.2016  
J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE