



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

## PROTOKOL

**průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany 1 Měření 1**

za měsíc: **prosinec**

rok: **2016**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

<b>metan</b>	[mol%]	<b>96,915</b>
<b>etan</b>	[mol%]	<b>2,020</b>
<b>propan</b>	[mol%]	<b>0,216</b>
<b>iso-butan</b>	[mol%]	<b>0,045</b>
<b>n-butan</b>	[mol%]	<b>0,030</b>
<b>iso-pentan</b>	[mol%]	<b>0,005</b>
<b>n-pentan</b>	[mol%]	<b>0,003</b>
<b>C6+</b>	[mol%]	<b>0,009</b>
<b>CO2</b>	[mol%]	<b>0,222</b>
<b>N2</b>	[mol%]	<b>0,535</b>
<b>kyslík</b>	[ppm]	<b>&lt; 1</b>
<b>celk. síra</b>	[mg/m3]	<b>&lt; 1</b>
<b>hutnota</b>		<b>0,573</b>
<b>hustota</b>	[kg/m3]	<b>0,702</b>
<b>Wobbeho index</b>	[kWh/m3]	<b>14,052</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>HCDP 27 Bar</b>	[°C]	

vyhotovil (datum, jméno)

zodpovídá

2.1.2017

J. Ryzáková

Převzato ze stránek NET4GAS, s.r.o.

