



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Mutěnice 2 Měření 4 Daily

za měsíc: **květen**
rok: **2018**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	96,748
etan	[mol%]	2,248
propan	[mol%]	0,171
iso-butan	[mol%]	0,045
n-butan	[mol%]	0,026
iso-pentan	[mol%]	0,005
n-pentan	[mol%]	0,003
C6+	[mol%]	0,016
CO2	[mol%]	0,283
N2	[mol%]	0,454
kyslík	[ppm]	
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,5737
hustota	[kg/m3]	0,7030
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,060
rosný bod	[°C]	< -18
rosný bod	[°C]	< -18
HCDP 27 Bar	[°C]	

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá

01.06.2018
J. Ryzáková

Převzato ze stránek NET4GAS, s.r.o.