



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

## PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany 1 Měření 1

za měsíc: **duben**  
rok: **2019**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

<b>metan</b>	[mol%]	<b>96,780</b>
<b>etan</b>	[mol%]	<b>2,218</b>
<b>propan</b>	[mol%]	<b>0,160</b>
<b>iso-butan</b>	[mol%]	<b>0,043</b>
<b>n-butan</b>	[mol%]	<b>0,023</b>
<b>iso-pentan</b>	[mol%]	<b>0,005</b>
<b>n-pentan</b>	[mol%]	<b>0,003</b>
<b>C6+</b>	[mol%]	<b>0,018</b>
<b>CO2</b>	[mol%]	<b>0,272</b>
<b>N2</b>	[mol%]	<b>0,477</b>
<b>kyslík</b>	[ppm]	<b>&lt; 1</b>
<b>celk. síra</b>	[mg/m3]	<b>&lt; 1</b>
<b>hutnota</b>		<b>0,5732</b>
<b>hustota</b>	[kg/m3]	<b>0,7024</b>
<b>Wobbeho index</b>	[kWh/m3]	<b>14,06</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>HCDP 27 Bar</b>	[°C]	

vyhotovil (datum, jméno)

zodpovídá

Převzato ze stránek NET4GAS, s.r.o.

02.05.2019

J. Ryzáková