



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

## PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Třanovice 1 Měření 2

za měsíc: **červenec**  
rok: **2013**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

<b>metan</b>	[mol%]	<b>95,605</b>
<b>etan</b>	[mol%]	<b>2,329</b>
<b>propan</b>	[mol%]	<b>0,700</b>
<b>iso-butan</b>	[mol%]	<b>0,106</b>
<b>n-butan</b>	[mol%]	<b>0,116</b>
<b>iso-pentan</b>	[mol%]	<b>0,023</b>
<b>n-pentan</b>	[mol%]	<b>0,018</b>
<b>C6+</b>	[mol%]	<b>0,003</b>
<b>CO2</b>	[mol%]	<b>0,286</b>
<b>N2</b>	[mol%]	<b>0,814</b>
<b>kyslík</b>	[ppm]	
<b>celk. síra</b>	[mg/m3]	<b>1,83</b>
<b>hutnota</b>		<b>0,5830</b>
<b>hustota</b>	[kg/m3]	<b>0,7144</b>
<b>Wobbeho index</b>	[kWh/m3]	<b>14,064</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>-2,7</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>0,9</b>
<b>HCDP 27 Bar</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>

vyhotovil (datum, jméno)

zodpovídá

Převzato ze stránek RWE

1.8.2013  
J. Ryzáková