



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Brandov Daniel Import 15/15

za měsíc: **srpen**
rok: **2013**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	96,803
etan	[mol%]	2,195
propan	[mol%]	0,175
iso-butan	[mol%]	0,039
n-butan	[mol%]	0,027
iso-pentan	[mol%]	0,005
n-pentan	[mol%]	0,003
C6+	[mol%]	0,014
CO2	[mol%]	0,255
N2	[mol%]	0,486
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,5720
hustota	[kg/m3]	0,7010
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,06

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá

1.9.2013
J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE