



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Sviňomazy

za měsíc: **leden**

rok: **2014**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	97,245
etan	[mol%]	1,604
propan	[mol%]	0,242
iso-butan	[mol%]	0,049
n-butan	[mol%]	0,040
iso-pentan	[mol%]	0,007
n-pentan	[mol%]	0,004
C6+	[mol%]	0,002
CO2	[mol%]	0,173
N2	[mol%]	0,636
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,570
hustota	[kg/m3]	0,698
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,03
rosný bod	[°C]	-16,80

vyhotovil (datum, jméno)

zodpovídá

3.2.2014

J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE