



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL
průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany

za měsíc: **červen**
rok: **2014**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	97,110
etan	[mol%]	1,539
propan	[mol%]	0,379
iso-butan	[mol%]	0,063
n-butan	[mol%]	0,057
iso-pentan	[mol%]	0,011
n-pentan	[mol%]	0,007
C6+	[mol%]	0,007
CO2	[mol%]	0,113
N2	[mol%]	0,715
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,572
hustota	[kg/m3]	0,701
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,05
rosný bod	[°C]	-15,0

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá

1.7.2014
J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE